



СЕРТИФИКАТ ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование: Фазоуказатели Ц1425, Ц1425.1

Организация-изготовитель: АО "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР"

Техническая документация согласована письмом № СЗФ-22.11-0974 от 14 июня 2016г.
ТУ 25-04.3924-80

Головной образец испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра.

Назначение и ограничения:

Для определения порядка следования фаз в сетях постоянного и переменного тока.

Настоящий сертификат действителен с 24.06.2016 г. до 24.06.2021г.

№ 13-11.1-4.4.5-0822



Директор филиала
(должность)



(подпись)

Алипа В.Л.
(фамилия, и., о.)

Технические показатели:

Напряжение питания:

-127 и 220 В переменного тока;

-220 и 380 В переменного тока

Частота 50, 400 Гц

Степень защиты IP54

Настоящий сертификат об одобрении типового изделия не заменяет сертификат или аналогичный документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.

Настоящий сертификат об одобрении типового изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра случаях.