

Таблица сравнительных характеристик приборов производства АО «НПФ «Радио-Сервис»

ПАРАМЕТРЫ	ЭКОНОМ	СТАНДАРТ			ПРЕМИУМ	
	ПСИ-2500	Е6-31	Е6-31/1	ПСИ-2510	Е6-32	ПСИ-2530
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250, 500, 1000, 2500 В	500, 1000, 2500 В	100, 250, 500, 1000 В	100, 250, 500, 1000, 2500 В	От 50 до 2500 В с шагом 10 В	
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ	от 10 кОм до 10 ГОм	от 1 кОм до 300 ГОм	от 1 кОм до 10 ГОм	от 1 кОм до 1 ТОм	от 1 кОм до 300 ГОм	от 1 кОм до 1 ТОм
ИЗМЕРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, В	40-700	40-700			40-700	
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АБСОРБЦИИ	да	да			да	
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЯРИЗАЦИИ	нет	нет			да	
ПРОВЕРКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	нет	нет			от 100 В до 1500 В	
ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (МЕТАЛЛОСВЯЗЬ)	нет	нет			от 0,01 Ом до 9,99 кОм	
ПРОВЕРКА РАЗРЯДНИКОВ	нет	нет			от 100 В до 3000 В	
ПАМЯТЬ	последнее измерение	последнее измерение			10000 измерений	
СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ	нет	нет			беспроводная	
ЗВУКОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ	нет	нет	нет	да	да	
МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	нет	нет	нет	да	нет	да
ТИП КОРПУСА	IP 54	IP 54			IP 54	
ПИТАНИЕ	Батареи типа АА 1,5 В x 5 шт.	Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или батареи типа АА 1,5 В x 5 шт			Аккумулятор NI-MH 6 В 2 А/Ч или батареи типа АА 1,5 В x 5 шт	
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ	2 года	2 года			2 года	